



Richtlinien für Arbeiten an Wasserhausanschlüssen

Arbeiten an Hausanschlüssen innerhalb des Grundstückes und im Gebäude

Diese Arbeiten dürfen nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden DIN-Vorschriften, anerkannten Regeln der Technik und den Satzungen der Stadt Hilpoltstein ausgeführt werden

- **Der Bauwasseranschluss ist bauseits zu erstellen, hier ist eine Absicherung zum öffentlichen Netz mit einem Systemtrenner BA zwingend erforderlich – Anschlüsse ohne Systemtrenner werden nicht akzeptiert und außer Betrieb genommen**

- Bauwasser kann Bauseits, nach Antragstellung auf Kanal- und Wasseranschluss (im Bauamt), angeschlossen werden und wird pauschal abgerechnet.
- Hausanschlüsse zwischen Grundstücksgrenze und dem Wasserzähler werden von einem Installateur zusammengeschlossen und sind vor der Grabenverfüllung vom Wasserwart abzunehmen – die Hausanschlussschieber dürfen nur vom Wasserwerk betätigt werden
- Bei späteren Reparaturen oder Leitungsänderungen zwischen Grundstücksgrenze und Wasserzähler ist die Wasserleitung vor der Grabenverfüllung vom Wasserwart abzunehmen
- Wasserzählerbügel, Eingangsventil und Ausgangsventil (Ausgang mit Rückflussverhinderer) wird Bauseits gestellt und installiert – der Zählerstandort muss frei zugänglich sein und nach dem Einbau frei gehalten werden (Zählerwechsel alle sechs Jahre durch das Wasserwerk)
- Vor dem Bezug des Gebäudes ist der Antrag über die Fertigstellung der Wasserinstallation bzw. der Zisterneninstallation ausgefüllt und vom Installateur unterschrieben an das Wasserwerk einzuschicken
- Der Neuzähler wird nach Terminabsprache von den Wasserwarten geliefert und installiert – grundsätzlich wird die Zählergröße Q3=4 **waagrecht** (alte Bezeichnung: Qn 2,5) bis zu 15 Wohneinheiten verbaut – Abweichungen sind im Vorfeld mit dem Wasserwerk abzustimmen
- Grauwassernutzung (Zisternenwasser) ist nach gültiger DIN-Vorschrift nur in getrennten Systemen erlaubt – ein Zusammenschluss mit der öffentlichen Wasserversorgung darf wegen der Verkeimungsgefahr nicht vorhanden sein

Festlegungen Material:

Hausanschlussleitung: Material: PE 40 mm x 3,7 (größere Ausführung wegen
z.B. überlangen Hausanschluss muss im Vorfeld
mit dem Wasserwerk abgestimmt werden)

Kupplungen: Material: Silicium-Messing oder Rotguss
Fabrikat: VIEGA oder ISIFLO

Hauseinführungen: Fabrikat: BEULCO oder gleichwertig

Übergang Hauseinführung zum Zählerbügel: Kunststoff geschweißt oder gepresst
Edelstahl, Kupfer

Zählerbügelgarnitur: Material: Silicium-Messing
Fabrikat: EWE oder SEPPELFRICKE

Bitte beachten Sie bei der Materialauswahl unbedingt auf Materialien, die der DIN 50930-6 sowie
DVGW W 421 entsprechen und die Grenzwerte für Blei einhalten.

Bei uns werden bereits seit einigen Jahren die Neuzähler dementsprechend ausgeschrieben und
beschafft.

Wasserversorgung Stadt Hilpoltstein – Stadtgebiet

H. Wittmann Lukas/H. Waldmüller Christian

Tel: 09174 / 978 941

Wasserversorgung Stadt Hilpoltstein – Ortsteile

H. Waldmüller Gerhard/H. Hirscheider Markus

Tel: 09174 / 978 940

Fax Wasserwerk: 09174 / 978 949

Mail: wasserwerk@hilpoltstein.de